

**План по устранению замечаний
по Предписанию Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР) Западно – Сибирское управление
от 10.02.2017 № 08-024-03**

№пп	Мероприятие	Срок	Ответственное лицо
1	2	3	4
1	Размещение однолинейных схем электроснабжения во ВРУ, ЩС, ЩО	1-й этаж – до 15.03.2017г	Лубов В.В., обслуживающая организация
		2-й этаж – до 30.03.2017г	
		3-й этаж – до 15.04.2017г	
2	Составление плана технического обслуживания электрохозяйства учреждения как приложение к договору на месяц, год. Контроль ежемесячной очистки ЩС, ЩО от пыли	Ежемесячно, отметка в журнале «Технического обслуживания». Графики представить 22.02.2017г	Контроль – Лубов В.В.
3	Установка во ВРУ предохранителей с калиброванными плавкими вставками	До 27.02.2017г	Лубов В.В. – фото с изменениями сдать лично директору
4	Ответственному за электрохозяйство пройти обучение на IV группу допуска	До 30.05.2017г	Лубов В.В. – контроль за директором
5	Завести журнал учета и содержания средств защиты в соответствие с п.1.4.5. Правил эксплуатации электроустановок	К 20.02.2017г	Лубов В.В.
6	Привести в соответствие с действующими нормами журнал проверки знаний по электробезопасности	К 20.02.2017г	Лубов В.В.
7	Привести однолинейные схемы электроснабжения в соответствие с проектной документацией	До 10.03.2017г	Лубов В.В. Шастин А.И.

1	2	3	4
8	Провести работы по установлению заземляющего контура от ванны в столовой. Составить паспорт.	До 30.05.2017г	Лубов В.В. Шастин А.И.
9	Провести заземляющий контур от электрощитовой. Составить паспорт.	До 30.05.2017г	Лубов В.В. Шастин А.И.
10	Провести заземляющий контур в подвале. Составить паспорт.	До 30.05.2017г	Лубов В.В. Шастин А.И.
11	Провести замену электрооборудования в электрощитовой. Произвести установку плиточного покрытия.	До 30.06.2017г	Лубов В.В. Шастин А.И.
12	Составить перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	До 20.02.2017г	Лубов В.В. Шастин А.И.
13	Установить бирки на кабеля.	До 30.05.2017г	Лубов В.В. Шастин А.И.
14	Приобрести запасные предохранители с калиброванными плавкими ставками	До 20.02.2017г	Лубов В.В.

принят

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 100»
г.Перми**

ПРИКАЗ

16.02.2017

№ СЭД-01-14-01-12

**Об устранении замечаний по
Предписанию
РОСТЕХНАДЗОРа от
10.02.2017г № 08-024-03**

С целью устранения замечаний Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Западно – Сибирское управление от 10.02.2017 № 08-024-03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по устранению замечаний РОСТЕХНАДЗОРа (приложение № 1).

2. Ответственность за соблюдение сроков устранения замечаний, своевременность ежемесячной информации руководству Западно – Уральскому управлению РОСТЕХНАДЗОРа об устранении замечаний возложить на Лубова В.В., заведующему хозяйством.

Директор

Л.В. Усольцева

С приказом, приложением ознакомлен, согласен:
Лубов В.В.

СЭД-01-14-01-12

16.02.2017